ООО «Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района» ул. [illegible] Морозовой, д.190 [illegible]-99-05 вх.№ 1086 12 ФЕВ 2026

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**
**(АО «Екатеринбурггаз»)**

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

11.02.2026 № 316

на № _____ от _____

**Уведомление**

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

| № п.п | Адрес | Подъезд | Отсутствующие квартиры | Дата отключения | Время отключения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Куйбышева, 112Г | 1 | в кв. 16 – обратная тяга | 29.01.26 | 12:30 |
| 2 | ул. Куйбышева, 86/1 | 1 | 14,22,26; 6,9,23,25,27,28,29,32,33 – нет тяги | 30.01.26 | 12:00 |
| 3 | ул. Малышева, 108 | 1 Левый стояк | нет доступа к разводке | 02.02.26 | 12:00 |
| 4 | ул. Н. Воли,74 | 1 Правый стояк | 16; ремонт на газопроводе | 02.02.26 | 16:00 |
| 5 | ул. Бажова, 127 | 1 Левый стояк | 17 | 02.02.26 | 16:00 |
| 6 | ул. Куйбышева, 135 | 1 | 3,5,7 | 03.02.26 | 12:00 |
| 7 | ул. Восточная, 21 | 6 Правый стояк | 97 | 04.02.26 | 12:00 |
| 8 | ул. Восточная, 21 | 5 Левый стояк | 79,87 | 04.02.26 | 12:00 |
| 9 | ул. Восточная, 21 | 4 Левый стояк | 57,64,65 | 04.02.26 | 12:00 |
| 10 | ул. Н. Воли, 74/2 | 1 | 8,9,10; 5,12,13,14,15 – нет тяги | 04.02.26 | 16:00 |
| 11 | ул. Восточная, 11 В | 4 Правый стояк | 72 – ремонт на кух. стояке | 04.02.26 | 16:00 |
| 12 | ул. Восточная, 11 В | 2 Левый стояк | 27 – ремонт на кух. стояке; 34 | 04.02.26 | 16:00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ул. Сиб. тракт, 5/2 | 1 | 7;<br>1,2,9,11,12 – нет тяги | 05.02.26 | 12:00 |
| 14 | ул. Н. Воли, 74/2 | 7<br>Левый стояк | 94 | 05.02.26 | 12:00 |
| 15 | ул. Сиб. тракт, 5/2 | 5<br>Левый и средний стояки | 68,71 | 05.02.26 | 16:00 |
| 18 | ул. Буторина, 26 | 1<br>Средний стояк | 8 | 06.02.26 | 11:00 |
| 19 | ул. Бажова, 183 | 6<br>Левый стояк | 104– ремонт на кух. стояке; | 06.02.26 | 15:00 |
| 20 | ул. Куйбышева, 121 | 4<br>Правый стояк | 54 – ремонт на кух. стояке | 09.02.26 | 12:00 |
| 21 | ул. Куйбышева, 121 | 5<br>Средний стояк | 65 | 09.02.26 | 12:00 |
| 22 | ул. Восточная, 176 | 3 | 37,40,42,48,50 | 09.02.26 | 12:00 |
| 23 | ул. К. Маркса, 66 | 3<br>Средний стояк | 35,38 | 09.02.26 | 14:30 |
| 24 | ул. Восточная, 172 | 4<br>Правый и средний стояки | 54 | 09.02.26 | 16:00 |
| 25 | ул. К. Маркса, 66 | 7<br>Правый стояк | 101 – ремонт на кух. стояке | 09.02.26 | 16:00 |
| 26 | ул. К. Маркса, 66 | 4<br>Правй стояк | 50 – ремонт на кух. стояке | 09.02.26 | 16:00 |
| 27 | ул Мичурина, 152 | 4 | 47,60;<br>58 – нет тяги | 10.02.26 | 12:00 |
| 28 | ул. Декабристов, 16/18Ж | 29 | нет тяги во всех квартирах подъезда | 10.02.26 | 13:00 |
| | ул. Декабристов, 5 | 1<br>Левый стояк | 11 – предоставить доступ к кух. стояку | 10.02.26 | 12:30 |
| | ул. Декабристов, 16/18И | 41<br>Левый стояк | 337 | 10.02.26 | 13:00 |
| | ул. Куйбышева, 68 | 2<br>Правый стояк | 21,27 – доступ для установки заглушки, 37 | 10.02.26 | 14:00 |
| | ул. Мичурина, 207 | 4 | 51,62,64,65 | 10.02.26 | 16:00 |
| | ул. Красноармейская, 80 | 2 | 22,28,30 | 10.02.26 | 16:00 |

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11