ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 1150
13 ФЕВ 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

13.02.2026 № 285

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Куйбышева, 86/1	1 Левый и право средний стояки	23,27,28,33 – обратная тяга	30.01.26	12:00
2	ул. Малышева, 108	1 Левый стояк	нет доступа к разводке	02.02.26	12:00
3	ул. Н. Воли,74	1 Правый стояк	16; ремонт на газопроводе	02.02.26	16:00
4	ул. Бажова, 127	1 Левый стояк	17	02.02.26	16:00
5	ул. Куйбышева, 135	1	3,5,7	03.02.26	12:00
6	ул. Восточная, 21	4 Левый стояк	57,64,65	04.02.26	12:00
7	ул. Н. Воли, 74/2	1	8,9,10; 5,12,13,14,15 – нет тяги	04.02.26	16:00
8	ул. Сиб. тракт, 5/2	1	7; 1,2,9,11,12 – нет тяги	05.02.26	12:00
9	ул. Н. Воли, 74/2	7 Левый стояк	94	05.02.26	12:00
10	ул. Сиб. тракт, 5/2	5 Левый и средний стояки	68,71	05.02.26	16:00
11	ул. Буторина, 26	1 Средний стояк	8	06.02.26	11:00
12	ул. Бажова, 183	6 Левый стояк	104– ремонт на кух. стояке;	06.02.26	15:00

13	ул. Куйбышева, 121	4 Правый стояк	54 – ремонт на кух. стояке	09.02.26	12:00
14	ул. Куйбышева, 121	5 Средний стояк	65	09.02.26	12:00
15	ул. Восточная, 176	3	37,40,42,48,50	09.02.26	12:00
16	ул. К. Маркса, 66	3 Средний стояк	35,38	09.02.26	14:30
17	ул. Восточная, 172	4 Правый стояк	54	09.02.26	16:00
18	ул. К. Маркса, 66	7 Правый стояк	101 – ремонт на кух. стояке	09.02.26	16:00
19	ул. К. Маркса, 66	4 Прави стояк	50 – ремонт на кух. стояке	09.02.26	16:00
20	ул. Мичурина, 152	4	47,60; 58 – нет тяги	10.02.26	12:00
21	ул. Декабристов, 16/18Ж	29	нет тяги во всех квартирах подъезда	10.02.26	13:00
22	ул. Декабристов, 5	1 Левый стояк	11 – предоставить доступ к кух. стояку	10.02.26	12:30
23	ул. Декабристов, 16/18И	41 Левый стояк	337	10.02.26	13:00
24	ул. Куйбышева, 68	2 Правый стояк	21,27 – доступ для установки заглушки	10.02.26	14:00
27	ул. Мичурина, 207	4 Правый и левый стояки	62	10.02.26	16:00
28	ул. Красноармейская, 80	2 Правый стояк	22,30	10.02.26	16:00
29	ул. Восточная, 178	4	63,77,99,117,119	11.02.26	12:30
30	ул. Куйбышева, 74	1 Левый стояк	Требуется доступ к крану на левой раз-ке для выполнения ремонтных работ	11.02.26	14:30
31	ул. Куйбышева, 74	2 Правый стояк	27 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	14:30
32	ул. Куйбышева, 74	4 Средний стояк	50 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	14:30
33	ул. Восточная, 178	1 Левый и средний стояки	5,15,17	11.02.26	15:00
34	ул. Мичурина, 235	2 Средний стояк	23 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	16:00
35	ул. Куйбышева, 76	1 Правый стояк	12 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	16:00
36	ул. Куйбышева, 78	3 Левый стояк	51,53	12.02.26	11:30

37	ул. Большакова, 5	2 Левый стояк	25,29,33,37	12.02.26	12:00
38	ул. Большакова, 3	1	4,6,9,15,17	12.02.26	12:00
39	ул. Восточная, 158	3 Правый стояк	42,45	12.02.26	13:00
40	ул. Восточная, 230	1 Средний стояк	5,16	12.02.26	15:00
41	ул. Восточная, 230	4 Средний стояк	62,64,69,70,76	12.02.26	15:00
42	ул. Восточная, 232	3 Средний стояк	42,43,48,60	12.02.26	16:00
43	ул. Восточная, 160	1	4,5,7,13,14,19,24,32	12.02.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11