ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 219 17 ФЕВ 20

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

16.02.2026 № 385

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Куйбышева, 86/1	1 Левый и право средний стояки	23,27,28,33 – обратная тяга	30.01.26	12:00
2	ул. Н. Воли,74	1 Правый стояк	16; ремонт на газопроводе	02.02.26	16:00
3	ул. Сиб. тракт, 5/2	1	7; 1,2,9,11,12 – нет тяги	05.02.26	12:00
4	ул. Бажова, 183	6 Левый стояк	104– ремонт на кух. стояке;	06.02.26	15:00
5	ул. Куйбышева, 121	4 Правый стояк	54 – ремонт на кух. стояке	09.02.26	12:00
6	ул. Куйбышева, 121	5 Средний стояк	65	09.02.26	12:00
7	ул. Восточная, 176	3	37,40,42,48,50	09.02.26	12:00
8	ул. К. Маркса, 66	3 Средний стояк	35,38	09.02.26	14:30
9	ул. Восточная, 172	4 Правый стояк	54	09.02.26	16:00
10	ул. К. Маркса, 66	7 Правый стояк	101 – ремонт на кух. стояке	09.02.26	16:00
11	ул. К. Маркса, 66	4 Прави стояк	50 – ремонт на кух. стояке	09.02.26	16:00
12	ул. Мичурина, 152	4	47,60; 58 – нет тяги	10.02.26	12:00

13	ул. Декабристов, 16/18Ж	29	нет тяги во всех квартирах подъезда	10.02.26	13:00
14	ул. Декабристов, 5	1 Левый стояк	11 – предоставить доступ к кух. стояку	10.02.26	12:30
15	ул. Куйбышева, 68	2 Правый стояк	21,27 – доступ для установки заглушки	10.02.26	14:00
16	ул. Мичурина, 207	4 Правый и левый стояки	62	10.02.26	16:00
17	ул. Восточная, 178	4	63,77,99,117,119	11.02.26	12:30
18	ул. Куйбышева, 74	1 Левый стояк	Требуется доступ к крану на левой раз-ке для выполнения ремонтных работ	11.02.26	14:30
19	ул. Куйбышева, 74	2 Правый стояк	27 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	14:30
20	ул. Куйбышева, 74	4 Средний стояк	50 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	14:30
21	ул. Восточная, 178	1 Левый и средний стояки	5,15,17	11.02.26	15:00
22	ул. Мичурина, 235	2 Средний стояк	23 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	16:00
23	ул. Куйбышева, 76	1 Правый стояк	12 – ремонт на кух. стояке	11.02.26	16:00
24	ул. Восточная, 230	1 Средний стояк	16	12.02.26	15:00
27	ул. Восточная, 232	3 Средний стояк	43	12.02.26	16:00
28	ул. Восточная, 160	Стояки №№1,5	5,7	12.02.26	16:00
29	ул. Восточная, 162	4	49,53,56,58; Ремонт на газопроводе	13.02.26	11:15
30	ул. Восточная, 164а	1 Средний стояк	7	13.02.26	15:00
31	ул. Восточная, 164а	4 Правый стояк	43,55; Ремонт на кух. стояке в квартире №51	16.02.26	12:00
32	ул. Восточная, 164	3 Правый стояк	34,42	16.02.26	14:30
33	ул. Восточная, 164	2	23,28	16.02.26	14:30

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11