АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

04.02.2026 № 220

на № _____ от _____

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 765 04. 02. 2026

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Сиб. тракт, 15	3 Средний стояк	79, 83, 90	28.01.26	13:00
2	ул. Сиб. тракт, 15	5 Средний стояк	154,162,174	28.01.26	16:00
3	ул. Сиб. тракт, 15	4 Левый стояк	114,117,125,129	28.01.26	16:00
4	ул. Сиб. тракт, 17	1 Правый стояк	17,35,54	29.01.26	12:00
5	ул. Куйбышева, 112Г	1	в кв. 16 – обратная тяга	29.01.26	12:30
6	ул. Куйбышева, 86/1	1	14,22,26; 6,9,23,25,27,28,29,32,33 – нет тяги	30.01.26	12:00
7	ул. Куйбышева, 86/2	2 Право-средний стояк	39	30.01.26	15:00
8	ул. Малышева, 108	1 Левый стояк	4	02.02.26	12:00
9	ул. Малышева, 108	2 Средний стояк	25	02.02.26	12:00
10	ул. Н. Воли,74	1 Правый стояк	16	02.02.26	16:00
11	ул. Бажова, 127	1 Левый стояк	17	02.02.26	16:00
12	ул. Тверитина, 16	5 Средний стояк	81,89	03.02.26	16:00

13	ул. Восточная, 19	3	47,50,52	03.02.26	16:00
14	ул. Бажова, 225	2 Левый стояк	21	03.02.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз»