АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

24.02.2026 № 494

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельпову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 1515
24. 02. 2026

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Куйбышева, 86/1	1 Левый и право средний стояки	23,27,28,33 – обратная тяга	30.01.26	12:00
2	ул. Н. Воли,74	1 Правый стояк	16; ремонт на газопроводе	02.02.26	16:00
3	ул. К. Маркса, 66	3 Средний стояк	35,38	09.02.26	14:30
4	ул. Восточная, 172	4 Правый стояк	54	09.02.26	16:00
5	ул. Мичурина, 152	4 Левый стояк	58 – нет тяги	10.02.26	12:00
6	ул. Восточная, 232	3 Средний стояк	42	12.02.26	16:00
7	ул. Восточная, 164	3 Правый стояк	42	16.02.26	14:30
8	ул. Восточная, 170	2 Средний стояк	38 – обратная тяга	17.02.26	15:00
9	ул. Декабристов, 4	2 Средний стояк	26 – ремонт на кух. стояке	18.02.26	12:30
10	ул. Декабристов, 4	2 Левый стояк	29 – ремонт на кух. стояке	18.02.26	12:30
11	ул. Белинского, 78	1правый стояк 2 левый стояк	10,15	19.06.26	14:30

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11