**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**
**(АО «Екатеринбурггаз»)**

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

16.03.26 № 959

на № _____ от _____

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

**Уведомление**

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

| № п.п | Адрес | Подъезд | Отсутствующие квартиры | Дата отключения | Время отключения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Белинского, 78 | 1правый стояк<br>2 левый стояк | 10,15 | 19.02.26 | 14:30 |
| 2 | ул. Луначарского, 210А | 2 правый стояк<br>3 левый стояк | 33 | 03.03.26 | 16:00 |
| 3 | ул. Машинная, 51 | 4<br>Средний стояк | 64 | 10.03.26 | 12:00 |

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 2222
16. 03. 2026