АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

16.03.2026 № 873

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 1979 10.03.2026

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Мичурина, 152	4 Левый стояк	58 – нет тяги	10.02.26	12:00
2	ул. Восточная, 164	3 Правый стояк	42	16.02.26	14:30
3	ул. Белинского, 78	1правый стояк 2 левый стояк	10,15	19.02.26	14:30
4	ул. Белинского, 183А	3 Средний стояк	14	02.03.26	12:00
5	ул. Алма-Атинский, 1	2 Средний стояк	34	02.03.26	16:00
6	ул. Онежская, 5	2 Левый стояк	24	02.03.26	16:00
7	ул. Луначарского, 210А	2 правый стояк 3 левый стояк	33	03.03.26	16:00
8	ул. Онежская, 9	2 Правый стояк	69	04.03.26	12:00
9	ул. Белинского, 163Г	1 Средний стояк	6,11,18	05.03.26	16:00
10	ул. Машинная, 51	4	40,41,46,48,50	06.03.26	15:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз»

А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11