ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 2992 03. 04. 2026

ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

03.04.2026 № 1199

на № _____ от _____

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Луначарского, 210А	2 правый стояк 3 левый стояк	33	03.03.26	16:00
2	ул. Машинная, 51	4 Средний стояк	64	10.03.26	12:00
3	ул. Куйбышева, 105	2 Средний стояк	31	01.04.26	12:00
4	ул. Малышева, 84	2 Право-средний стояк	60	01.04.26	16:00
5	ул. Куйбышева, 103	3 Средний стояк	38	01.04.26	16:00
6	ул. Луначарского, 189	4 Левый стояк	67	01.04.26	16:00
7	ул. Луначарского, 187	1 Правый и средний стояк	кв. 3 – нет доступа к г/д; 10.	02.04.26	11:00
8	ул. Луначарского, 185А	1	2,3,4 – отсутствует вен. канал.	02.04.26	12:00
9	ул. Луначарского, 185А	2	12,13 – отсутствует вен канал; 14,15	02.04.26	12:00
10	ул. К. Маркса, 40	1	70,76,66 – отсутствует вен канал; 63,71,73,75	02.04.26	16:00
11	ул. К. Маркса, 40	2	81,83,85,86 – отсутствует вен канал;	02.04.26	16:00

			84,92,96		
12	ул. М. Сибиряка, 193	3 Разводка №5	124,148,163,165	02.04.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11