ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 2819 06. 04. 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

03.04.2026 № 1203

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Луначарского, 210А	2 правый стояк 3 левый стояк	33	03.03.26	16:00
2	ул. Машинная, 51	4 Средний стояк	64	10.03.26	12:00
3	ул. Куйбышева, 105	2 Средний стояк	31	01.04.26	12:00
4	ул. Малышева, 84	2 Право-средний стояк	60	01.04.26	16:00
5	ул. Куйбышева, 103	3 Средний стояк	38	01.04.26	16:00
6	ул. Луначарского, 187	1 Средний стояк	10.	02.04.26	11:00
7	ул. Луначарского, 185А	1	2,3,4 – отсутствует тяга в вен. каналах.	02.04.26	12:00
8	ул. Луначарского, 185А	2	12,13,**14** – отсутствует тяга в вен каналах; 15	02.04.26	12:00
9	ул. К. Маркса, 40	1	**70,71,73**,75,76,66 – отсутствует тяга в вен каналах;	02.04.26	16:00
10	ул. К. Маркса, 40	2	81,83,85,86 – отсутствует тяга в вен каналах; 84,92,96	02.04.26	16:00

11	ул. М. Сибиряка, 193	3 Разводка №5	163	02.04.26	16:00
12	ул. К. Маркса, 50	3 Средний стояк	47	02.04.26	16:00
13	ул. Бажова, 162	2	24,29,32,33,35,36,37 – отсутствует тяга в вен. каналах;	03.04.26	11:00
14	ул. Бажова, 162	3	41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 – отсутствует тяга в вен. каналах; 42	03.04.26	11:00
15	ул. Малышева, 84	9	331,334,345,371,364	03.04.26	12:00
16	ул. Малышева, 84	8	289,292,293,294,318,303	03.04.26	12:00
17	ул. Ленина, 46	1	3,5,6,14,16,18	03.04.26	15:00
18	ул. С. Морозовой, 167	2 Левый стояк	33 – отсутствует тяга в вен. канале; 24	03.04.26	15:00
19	ул. С. Морозовой, 167	4 Правый стояк	59,62	03.04.26	15:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко