ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 2903
07. 04. 2026

ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Управляющему (ИП)
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

_____ № _____

на № _____ от _____

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Луначарского, 210А	2 правый стояк 3 левый стояк	33	03.03.26	16:00
2	ул. Машинная, 51	4 Средний стояк	64	10.03.26	12:00
3	ул. Куйбышева, 105	2 Средний стояк	31	01.04.26	12:00
4	ул. Малышева, 84	2 Право-средний стояк	60	01.04.26	16:00
5	ул. Куйбышева, 103	3 Средний стояк	38	01.04.26	16:00
6	ул. Луначарского, 187	1 Средний стояк	10	02.04.26	11:00
7	ул. Луначарского, 185А	1	2,3,4 – отсутствует тяга в вен. каналах.	02.04.26	12:00
8	ул. Луначарского, 185А	2	12,13,**14** – отсутствует тяга в вен каналах; 15	02.04.26	12:00
9	ул. К. Маркса, 40	1	**70,71,73**,75,76,66 – отсутствует тяга в вен каналах;	02.04.26	16:00
10	ул. К. Маркса, 40	2	81,83,85,86 – отсутствует тяга в вен каналах; 84,92,96	02.04.26	16:00

11	ул. М. Сибиряка, 193	3 Разводка №5	163	02.04.26	16:00
12	ул. К. Маркса, 50	3 Средний стояк	47	02.04.26	16:00
13	ул. Бажова, 162	2	24,29,32,33,35,36,37 – отсутствует тяга в вен. каналах;	03.04.26	11:00
14	ул. Бажова, 162	3	41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 – отсутствует тяга в вен. каналах; 42	03.04.26	11:00
15	ул. Малышева, 84	9 Разводки №№ 1,4	334	03.04.26	12:00
16	ул. С. Морозовой, 167	2 Левый стояк	33 – отсутствует тяга в вен. канале	03.04.26	15:00
17	ул. С. Морозовой, 167	4 Правый стояк	59,62	03.04.26	15:00
18	ул. Куйбышева, 83А	2 Левый стояк	24-нет доступа к крану опуска и гибкому рукаву	06.04.26	12:00
19	ул. Ленина, 40/18	1 Левая и правая стояки	1,2	06.04.26	12:30
20	ул. К. Маркса, 25Б	1 Левый стояк	5	06.04.26	15:00
21	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
22	ул. Бажова, 130	1 Правый стояк	16,20	06.04.26	16:00
23	ул. К. Либкнехта, 16	2 Правый стояк	28	06.04.26	16:00
24	ул. Энгельса, 22	1 Правый и левый стояки	16,17	06.04.26	16:00
25	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
26	ул. Ленина, 40/18	4 Левый и правый стояки	49,52	06.04.26	16:00
27	ул. Бажова, 130	5	85,91,97 80,84 – отсутствует тяга в вен. каналах;	07.04.26	11:15
28	ул. Бажова, 99	1	1,10,17 11,13,14,19,20 – отсутствует тяга в вен. каналах	07.04.26	12:30
29	ул. Ленина, 48	4	39,46,47,48-нет доступа для установки заглушки	07.04.26	12:30

30	ул. Ленина, 48	7	75,78,80	07.04.26	12:30
31	ул. Малышева,90	4	57,62,63	07.04.26	12:20
32	ул. Малышева,90	3	43,50,52,56	07.04.26	12:20
33	ул. Малышева,90	2+ 1 правый стояк	34,35,40	07.04.26	12:20
34	ул. Ленина, 48	16	164,167,170	07.04.26	16:00
35	ул. Ленина, 54/5	3	271,276	07.04.26	16:00
36	ул. Энгельса, 27	1+ 2 правый стояк	14,24	07.04.26	16:00
37	ул. Энгельса, 27	2 левый стояк	1,9,11	07.04.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11