ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 3146 14. 04. 2026

ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

14.04.2026 № 1332

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

Мельцову Д.Ю.

okt.info@yandex.ru

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. Куйбышева, 105	2 Средний стояк	31	01.04.26	12:00
2	ул. Луначарского, 187	1 Средний стояк	10	02.04.26	11:00
3	ул. Луначарского, 185А	1 Правый стояк	3 – отсутствует тяга в вен. каналах.	02.04.26	12:00
4	ул. Луначарского, 185А	2	14,15 – отсутствует тяга в вен каналах;	02.04.26	12:00
5	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
6	ул. М. Сибиряка, 193	3 Разводка №5	163	02.04.26	16:00
7	ул. К. Маркса, 50	3 Средний стояк	47	02.04.26	16:00
8	ул. Бажова, 162	2 Средний стояк	35 – отсутствует тяга в вен. каналах;	03.04.26	11:00
9	ул. Бажова, 162	3 Средний стояк	44,55– отсутствует тяга в вен. каналах;	03.04.26	11:00
10	ул. С. Морозовой, 167	4 Правый стояк	59,62	03.04.26	15:00
11	ул. Ленина, 40/18	1 Левая и правая стояки	1,2	06.04.26	12:30

12	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
13	ул. К. Либкнехта, 16	2 Правый стояк	28	06.04.26	16:00
14	ул. Энгельса, 22	1 Левый стояк	17	06.04.26	16:00
15	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
16	ул. Ленина, 40/18	4 Левый и правый стояки	49,52,61	06.04.26	16:00
17	ул. Бажова, 130	5	85,91,97; 80,84 – отсутствует тяга в вен. каналах;	07.04.26	11:15
18	ул. Бажова, 99	1	1,10,17; 11,13,14,19,20 – отсутствует тяга в вен. каналах	07.04.26	12:30
19	ул. Ленина, 48	4	46,48-нет доступа для установки заглушки	07.04.26	12:30
20	ул. Ленина, 48	7	75,80	07.04.26	12:30
21	ул. Ленина, 48	16 Левый стояк	164,167	07.04.26	16:00
22	ул. Ленина, 48	19 Средний стояк	213	08.04.26	11:30
23	ул. Ленина, 54/3	4 Правый ввод	125; отсутствует тяга в вен. каналах - 126	08.04.26	12:30
24	ул. Ленина, 54/4	3	192	08.04.26	16:00
25	ул. Ленина, 54/4	2	179,182	08.04.26	16:00
26	ул. Ленина, 54/1	1	2,15,25,152; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,10,12,13,16,17,19,27,28,29	08.04.26	16:00
27	ул. Ленина, 54/4	6	229,231,237; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,13,16,17,19,22,27,29	08.04.26	16:00
28	ул. Малышева, 102	3 Средний стояк	44,47,58,60	09.04.26	14:45
29	ул. Малышева, 102	1	1,4,10,13; кв.5-требуется сварка на кух.ст.	09.04.26	14:45

30	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
31	ул. Малышева, 104	6 Левый стояк	кв.104- требуется сварка на кух.ст.	10.04.26	11:30
32	ул. Луначарского, 171	1 Правый и лево-средний стояки	28; отсутствует тяга в вен. каналах – 10,14,18	13.04.26	14:45
33	ул. Луначарского, 167	2+ 1 правый стояк	21,22,26,36; кв. 23 нет доступа для отключения аварийной ПГ	13.04.26	16:00
34	ул. Луначарского, 167	1 Право-средний стояк	21,22,26,36; кв. 23 нет доступа для отключения аварийной ПГ	13.04.26	16:00
35	ул. Луначарского, 167	3 Левый стояк	45,46,50	13.04.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11