ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№5052 11. 06. 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

11.06.2026 № 2437

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
2	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
3	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
4	ул. Ленина, 54/1	1	152; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,16,19,27	08.04.26	16:00
5	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
6	ул. Р. Люксембург, 67А	2 Левый стояк	22,26,31	16.04.26	16:00
7	ул. Байкальская, 23	1	4,7,13	11.06.26	12:00
8	ул. Байкальская, 23	2 Левый стояк	отсутствует тяга в вен. каналах – 31	11.06.26	12:00
9	ул. Байкальская, 23	3 Левый стояк	41,43,47,49,51	11.06.26	15:00
10	ул. Байкальская, 36	4 Лево-средний стояк	59,75,76,79	11.06.26	15:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11