ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сски Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 5926
2. 07. 2026

ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**
**(АО «Екатеринбурггаз»)**

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

01.07.2026 № 2703

на № _____ от _____

**Уведомление**

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

| № п.п | Адрес | Подъезд | Отсутствующие квартиры | Дата отключения | Время отключения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. К. Маркса, 40 | 2 Правый стояк | 84 | 02.04.26 | 16:00 |
| 2 | ул. К. Либкнехта, 16 | 3 Правый стояк | 52,56 | 06.04.26 | 16:00 |
| 3 | ул. Энгельса, 22 | 2 | 29,33,38,40 | 06.04.26 | 16:00 |
| 4 | ул. Ленина, 54/1 | 1 | 152; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,16,19,27 | 08.04.26 | 16:00 |
| 5 | ул. Малышева, 104 | 3 Правый стояк | 48 | 09.04.26 | 16:00 |
| 6 | ул. Р. Люксембург, 67А | 2 Левый стояк | 31 | 16.04.26 | 16:00 |
| 7 | ул. А. Бычковой, 10 | 3 Левому стояку | 102 | 15.06.26 | 12:30 |
| 8 | ул. А. Бычковой, 10 | 6 Правому и право-среднему стоякам | 206,209 | 15.06.26 | 16:00 |
| 9 | ул. А. Бычковой, 12 | 2 Правому стояку | 23 | 16.06.26 | 16:00 |
| 10 | ул. Хрустальная, 39 | 4 Правый стояк | отсутствует тяга в вен. каналах – 54,58 | 17.06.26 | 13:00 |
| 11 | ул. Хрустальная, 43 | 2 Средний стояк | 31 | 17.06.26 | 16:00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ул. Байкальская, 52 | 1<br>Средний и левый стояки | 3,6,14;<br>отсутствует тяга в вен. каналах –2,11,15,18,19 | 18.06.26 | 12:00 |
| 13 | ул. Байкальская, 48 | 1<br>Левый стояк | отсутствует тяга в вен. каналах –3,7,11 | 18.06.26 | 12:00 |
| 14 | ул. Хрустальная, 55 | 2<br>Левый стояк | Отсутствует тяга в вен. каналах – 20,27,31,33,35 | 22.06.26 | 16:00 |
| 15 | ул. Байкальская, 37 | 2<br>Левый стояк | 16,28 | 24.06.26 | 12:30 |
| 16 | ул. Куйбышева, 102 | 2<br>Левый стояк | аварийное состояние г/оборудования – 37 | 24.06.26 | 16:00 |
| 17 | ул. Куйбышева, 102 | 6<br>Левый стояк | 193; | 25.06.26 | 15:00 |
| 18 | ул. Куйбышева, 110 | 2<br>Левый стояк | 32,34,38 | 25.06.26 | 16:00 |
| 19 | ул. Куйбышева, 171 | 2<br>Средний стояк | 22,23 | 26.06.26 | 15:00 |
| 20 | ул. С.Морозовой, 175 | 3<br>Средний стояк | 41,54,55 | 29.06.26 | 11:00 |
| 21 | ул. К. Маркса, 60 | 1<br>Правый и средний стояки | 3,18,30,48 | 29.06.26 | 12:30 |
| 22 | ул. К.Маркса, 60 | 2<br>Левый и средний стояки | 55,87,100 | 29.06.26 | 16:00 |
| 23 | ул. Куйбышева, 106 | 1<br>Правый стояк | 8 | 30.06.26 | 12:30 |
| 24 | ул. Большакова, 21Б | 2<br>Правый, право-средний и левый стояки | 136;<br>Отсутствует тяга в вен. каналах – 165,166,167 | 01.07.26 | 12:30 |
| 25 | ул. Тверитина, 17 | 2<br>Левый и лево-средний стояки | 38,69 | 01.07.26 | 12:00 |
| 26 | ул. Тверитина, 17 | 4<br>Левый стояк | 132,133 | 01.07.26 | 14:00 |
| 27 | ул. Большакова, 20 | 1<br>Левый стояк | 25 | 01.07.26 | 16:00 |
| 28 | ул. Бажова, 191 | 1 | 10,23,33,34,36,37,44,46 | 01.07.26 | 16:00 |

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз»