ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 5788 3. 07. 2026

ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

02.07.2026 № 07-42

на № _____ от _____

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
2	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
3	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
4	ул. Ленина, 54/1	1	152; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,16,19,27	08.04.26	16:00
5	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
6	ул. Р. Люксембург, 67А	2 Левый стояк	31	16.04.26	16:00
7	ул. А. Бычковой, 10	3 Левому стояку	102	15.06.26	12:30
8	ул. А. Бычковой, 10	6 Правому и право-среднему стоякам	206,209	15.06.26	16:00
9	ул. А. Бычковой, 12	2 Правому стояку	23	16.06.26	16:00
10	ул. Хрустальная, 39	4 Правый стояк	отсутствует тяга в вен. каналах – 54,58	17.06.26	13:00
11	ул. Хрустальная, 43	2 Средний стояк	31	17.06.26	16:00

12	ул. Байкальская, 52	1 Средний и левый стояки	3,6,14; отсутствует тяга в вен. каналах –2,11,15,18,19	18.06.26	12:00
13	ул. Байкальская, 48	1 Левый стояк	отсутствует тяга в вен. каналах –3,7,11	18.06.26	12:00
14	ул. Хрустальная, 55	2 Левый стояк	Отсутствует тяга в вен. каналах – 20,27,31,33,35	22.06.26	16:00
15	ул. Байкальская, 37	2 Левый стояк	16,28	24.06.26	12:30
16	ул. Куйбышева, 102	2 Левый стояк	аварийное состояние г/оборудования – 37	24.06.26	16:00
17	ул. Куйбышева, 102	6 Левый стояк	193;	25.06.26	15:00
18	ул. Куйбышева, 110	2 Левый стояк	32,34,38	25.06.26	16:00
19	ул. Куйбышева, 171	2 Средний стояк	22,23	26.06.26	15:00
20	ул. С.Морозовой, 175	3 Средний стояк	41,54,55	29.06.26	11:00
21	ул. К. Маркса, 60	1 Правый и средний стояки	3,18,30,48	29.06.26	12:30
22	ул. К.Маркса, 60	2 Левый и средний стояки	55,87,100	29.06.26	16:00
23	ул. Куйбышева, 106	1 Правый стояк	8	30.06.26	12:30
24	ул. Большакова, 21Б	2 Правый, право-средний и левый стояки	136; Отсутствует тяга в вен. каналах – 165,166,167	01.07.26	12:30
25	ул. Тверитина, 17	4 Левый стояк	133	01.07.26	14:00
26	ул. Бажова, 191	1 Левый стояк	44; Отсутствует доступ к к/о - 33	01.07.26	16:00
27	ул. Бажова, 189	5 Средний стояк	69,78	02.07.26	12:00
28	ул. Большакова, 13В	1 Правый стояк	227,239,245,246	02.07.26	12:00
29	ул. Большакова, 20	5	145,146,154,157,165,175	02.07.26	15:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз»