ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 5997 .08. 07. 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

08.04.2026 № 2811

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
2	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
3	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
4	ул. Ленина, 54/1	1	152; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,16,19,27	08.04.26	16:00
5	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
6	ул. Куйбышева, 102	2 Левый стояк	аварийное состояние г/оборудования – 37	24.06.26	16:00
7	ул. Куйбышева, 110	2 Левый стояк	32,38	25.06.26	16:00
8	ул. Куйбышева, 171	2 Средний стояк	22,23	26.06.26	15:00
9	ул. К. Маркса, 60	1 Правый стояк	18,48	29.06.26	12:30
10	ул. К.Маркса, 60	2 Средний стояк	87,100	29.06.26	16:00
11	ул. Куйбышева, 106	1 Правый стояк	8	30.06.26	12:30
12	ул. Тверитина, 17	4 Левый стояк	133	01.07.26	14:00

13	ул. Бажова, 191	1 Левый стояк	44; Отсутствует доступ к к/о - 33	01.07.26	16:00
14	ул. Большакова, 17В	6	340,357,362; Отсутствует тяга в вен. каналах – 333,335,336,337,339,343	06.07.26	13:00
15	ул. Луначарского, 225	2	Отсутствует тяга в вен. каналах- 41,**44**,46,**48**,52,53,54,56,57,58,59	07.07.26	13:00
16	ул. Луначарского, 225	4	132,136; Отсутствует тяга в вен. каналах- **135**,137,140,142,143,144	07.07.26	15:00
17	ул. Луначарского, 225	3 Право-средний стояк	99	07.07.26	16:00
18	ул. Тверитина, 11	5	142,146,150,153,158,169	08.07.26	12:00
19	ул. Луначарского, 225	7 Право-средний стояк	219,238,239,248	08.07.26	12:00
20	ул. Луначарского, 225	8 Левый стояк	263,286; Отсутствует тяга в вен. каналах- 276	08.07.26	14:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбургаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбургаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11