ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 6183 14. 07. 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

13.07.2026 № 2981

на № _____ от _____

Управляющему (ИП)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»
Мельцову Д.Ю.
okt.info@yandex.ru

Катаев
Башмурова

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
2	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
3	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
4	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
5	ул. Куйбышева, 110	2 Левый стояк	32,38	25.06.26	16:00
6	ул. Куйбышева, 171	2 Средний стояк	23	26.06.26	15:00
7	ул. Куйбышева, 106	1 Правый стояк	8	30.06.26	12:30
8	ул. Тверитина, 17	4 Левый стояк	133	01.07.26	14:00
9	ул. Бажова, 191	1 Левый стояк	44; Отсутствует доступ к к/о - 33	01.07.26	16:00
10	ул. Большакова, 17В	6	340,357,362; Отсутствует тяга в вен. каналах – 333,335,336,337,339,343	06.07.26	13:00
11	ул. Луначарского, 225	2	Отсутствует тяга в вен. каналах- 41,44,46,48,52,53,54,56,57,58,59	07.07.26	13:00

12	ул. Луначарского, 225	4	132,136; Отсутствует тяга в вен. каналах- **135**,137,140,142,143,144	07.07.26	15:00
13	ул. Луначарского, 225	3 Право-средний стояк	99	07.07.26	16:00
14	ул. Тверитина, 11	5 Право-средний стояк	150	08.07.26	12:00
15	ул. Луначарского, 225	7 Право-средний стояк	239	08.07.26	12:00
16	ул. Луначарского, 225	8 Левый стояк	Отсутствует тяга в вен. каналах- 276	08.07.26	14:00
17	ул. Восточная, 84	3	33; Отсутствует тяга в вен. каналах- 31,32,34,35,36	09.07.26	16:00
18	ул. Тверитина, 19	5 Правый и право-средний стояки	148,171	09.07.26	16:00
19	ул. Восточная, 84	2 Средний стояк	13	09.07.26	16:00
20	ул. К. Маркса, 43	1 Правый стояк	8,17,24	13.07.26	12:00
21	ул. Восточная, 80А	3 Средний и левый стояки	32,40,45; Отсутствует тяга в вен. каналах-43,44	13.07.26	12:00
22	ул. К. Маркса, 43	2	38,39,42,51,65,67	13.07.26	12:00
23	ул. Восточная, 84В	7 Правый стояк	122,134,140	13.07.26	13:00
24	ул. Восточная, 80	6 Правый и средний стояки	89; Отсутствует тяга в вен. каналах-86,90	13.07.26	16:00
25	ул. Восточная, 80	7 Правый стояк	97,98,99; Отсутствует тяга в вен. каналах-96,105	13.07.26	16:00
26	ул. К. Маркса, 43	5	146,161,169,173	13.07.26	16:00
27	ул. К. Маркса, 43	6 Правый стояк	189,199,210	13.07.26	16:00
28	ул. Восточная, 80	2 Средний стояк	20,26	13.07.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз» А.Н. Ульянченко

Тел.: 272-35-11