ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 5564 29. 06. 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

28.06.2026 № 2594

на № _____ от _____

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
2	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
3	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
4	ул. Ленина, 54/1	1	152; отсутствует тяга в вен. каналах – 8,16,19,27	08.04.26	16:00
5	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
6	ул. Р. Люксембург, 67А	2 Левый стояк	22,26,31	16.04.26	16:00
7	ул. Байкальская, 23	2 Левый стояк	отсутствует тяга в вен. каналах – 31	11.06.26	12:00
8	ул. А. Бычковой, 10	3	78,83,88; отсутствует тяга в вен. каналах – 95,96,98,99,100,101,102,105	15.06.26	12:30
9	ул. А. Бычковой, 10	6	189,194,198,207; отсутствует тяга в вен. каналах – 200,201,203,206,208,209	15.06.26	16:00

10	ул. А. Бычковой, 10	10 Право-средний стояк	333	16.06.26	12:30
11	ул. А. Бычковой, 10	8 Лево-средний стояк	247,254	16.06.26	12:30
12	ул. А. Бычковой, 10	9 Правый стояк	283	16.06.26	12:30
13	ул. А. Бычковой, 12	2	отсутствует тяга в вен. каналах – 21,22,23,26,27,29,31,35,38; 28- ГО в аварийном состоянии	16.06.26	16:00
14	ул. Хрустальная, 39	4 Правый стояк	отсутствует тяга в вен. каналах – 54,58	17.06.26	13:00
15	ул. А. Бычковой, 12	4 Стояк №2,4	68,71	17.06.26	12:30
16	ул. Хрустальная, 43	2 Средний стояк	31	17.06.26	16:00
17	ул. Хрустальная, 45	3 Левый стояк	33	17.06.26	16:00
18	ул. Байкальская, 52	1 Средний и левый стояки	3,6,14; отсутствует тяга в вен. каналах –2,11,15,18,19	18.06.26	12:00
19	ул. Байкальская, 48	1 Левый стояк	отсутствует тяга в вен. каналах –3,7,11	18.06.26	12:00
20	ул. Байкальская, 46	6 Левый стояк	аварийное состояние г/оборудования – 96	19.06.26	12:00
21	ул. А. Бычковой, 20	3 Правый стояк	60	19.06.26	12:00
22	ул. А. Бычковой, 20	7 Право-средний стояк	156,164	19.06.26	15:00
23	ул. Хрустальная, 55	2 Левый стояк	Отсутствует тяга в вен. каналах – 20,27,31,33,35	22.06.26	16:00
24	ул. А. Бычковой, 22	4 Левый и средний стояки	87,92	23.06.26	15:00
25	ул. Байкальская, 37	2 Левый стояк	16,28	24.06.26	12:30
26	ул. Куйбышева, 102	2 Левый стояк	аварийное состояние г/оборудования – 37	24.06.26	16:00
27	ул. Куйбышева, 102	4 Правый и левый стояки	109,117,125,132. 119-предоставить доступ к пг	25.06.26	12:00
28	ул. Куйбышева, 181	4 Правый стояк	63; Предоставить доступ к кух.стояку -76	25.06.26	12:00

29	ул. Куйбышева, 102	6	186,193; аварийное состояние г/оборудования – 191	25.06.26	15:00
30	ул. Куйбышева, 177	3	41,44,47,51,53	25.06.26	16:00
31	ул. Куйбышева, 110	2	25,26,32,34,37,38	25.06.26	16:00
32	ул. Куйбышева, 110	1	7,10,11,12,17,18,19	25.06.26	16:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз»