ООО «Управляющая компания
ЖКХ Октябрьского района»
ул. Сони Морозовой, д.190
тел. 385-99-05
ВХОД.№ 6905
4 АВГ 2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
(АО «Екатеринбурггаз»)

Белинского ул., 37, Екатеринбург, 620000
Тел. (343) 272-38-94, факс: 272-39-66
E-mail: general@ekgas.ru
http://www.ekgas.ru
ИНН 6608005130 КПП 668501001
ОКПО 25066276 ОГРН 1026605390668

03.08.2026 № 9385

на № _____ от _____

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»

Уведомление

Настоящим АО «Екатеринбурггаз» уведомляет Вас о том, что при проведении технического обслуживания газового оборудования согласно утвержденного графика, выявлено падение давления в газопроводе при опрессовке системы газоснабжения, что означает отсутствие полной герметичности данной системы и наличие утечки газа. Выявить и устранить причины падения давления в газопроводе не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа в квартиры согласно списка:

№ п.п	Адрес	Подъезд	Отсутствующие квартиры	Дата отключения	Время отключения
1	ул. К. Маркса, 40	2 Правый стояк	84	02.04.26	16:00
2	ул. К. Либкнехта, 16	3 Правый стояк	52,56	06.04.26	16:00
3	ул. Энгельса, 22	2	29,33,38,40	06.04.26	16:00
4	ул. Малышева, 104	3 Правый стояк	48	09.04.26	16:00
5	ул. Большакова, 17В	6 Левый стояк	340	06.07.26	13:00
6	ул. Восточная, 84	3 Правый стояк	Отсутствует тяга в вен. каналах-32	09.07.26	16:00
7	ул. Восточная, 80	7 Правый стояк	99; Отсутствует тяга в вен. каналах-105	13.07.26	16:00
8	ул. Малышева, 118	3	36,45; Отсутствует тяга в вен. каналах-35,37,38,40,41	16.07.26	12:30
9	ул. Малышева, 116	4 Левый и средний стояки	49; Отсутствует тяга в вен. каналах-53,59	16.07.26	12:30
10	ул. Восточная, 66	1	2,12,19,15,6,13; Отсутствует тяга в вен. каналах-3,4,11	16.07.26	16:00
11	ул. Бажова, 125	2 Правый стояк	40	17.07.26	12:00
12	ул. Восточная, 66	4	68,79; Отсутствует тяга в вен. каналах-71,72,73,76; 61 кв. аварийное состояние шланга; 73-обратная тяга.	17.07.26	15:00

13	ул. Восточная, 64	3 Средний стояк	41	20.07.26	12:00

В целях обеспечения безопасности жителей домов по вышеперечисленным адресам, поставка газа была приостановлена до момента выявления и устранения причин падения давления газа в газопроводе. Для чего специалистам АО "Екатеринбурггаз" должен быть обеспечен доступ во все помещения многоквартирного дома, в которых расположено газовое оборудование, в том числе и в квартиры.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в обеспечении доступа в отсутствующие квартиры. Также необходимо предоставить акт о проверке вентиляционных каналов от специализированой организации с положительным заключением.

Начальник ПУ-1
АО «Екатеринбурггаз»